定　期　水　質　検　査　結　果（令和８年度）

採水区分	量水所

番号	水質検査実施地点名称
5	赤坂量水所

試料採取時の記録事項														最高	最低	平均	備考
	採水月日		4月16日	5月14日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日	10月7日								
	採水時刻		10:17	12:17	10:02	11:32	10:52	13:44	10:08								
	天候（前日）		晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴								
	天候（当日）		晴	晴	雨	曇	晴	曇	晴								
	気温（℃）		16.2	19.8	17.8	20.2	24.5	26.1	17.1								
	水温（℃）		9.0	13.0	17.3	20.5	18.5	20.5	18.0								
	残留塩素(mg/L)		0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5								
	水質基準項目	基準値(mg/L)	検査結果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0								病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								病原微生物
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下				<0.0003											金属類
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下				<0.00005											金属類
5	セレン及びその化合物	0.01 以下				<0.001											金属類
6	鉛及びその化合物	0.01 以下				<0.001											金属類
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下				<0.001											金属類
8	六価クロム化合物	0.02 以下				<0.001											金属類
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004			<0.004			<0.004								無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001								消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2			0.2			<0.1								無機物
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下				<0.08											無機物
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下				<0.05											無機物
14	四塩化炭素	0.002 以下				<0.0002											有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下				<0.005											有機物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下				<0.001											有機物
17	ジクロロメタン	0.02 以下				<0.001											有機物
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下				<0.001											有機物
19	トリクロロエチレン	0.01 以下				<0.001											有機物
20	ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下				<0.000005											有機物
21	ベンゼン	0.01 以下				<0.001											有機物
22	塩素酸	0.6 以下	<0.06			<0.06			<0.06								消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002								消毒副生成物
24	クロロホルム	0.06 以下	0.007			0.014			0.014								消毒副生成物
25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.005			0.007			0.005								消毒副生成物
26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	<0.001			0.001			<0.001								消毒副生成物
27	臭素酸	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001								消毒副生成物
28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.010			0.020			0.020								消毒副生成物
29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003			0.006			0.010								消毒副生成物
30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.003			0.005			0.006								消毒副生成物
31	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001			<0.001			<0.001								消毒副生成物
32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008			<0.008			<0.008								消毒副生成物
33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下				0.001											金属類
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下				0.046											金属類
35	鉄及びその化合物	0.3 以下				<0.01											金属類
36	銅及びその化合物	1.0 以下				0.004											金属類
37	ナトリウム及びその化合物	200 以下				7											無機物
38	マンガン及びその化合物	0.05 以下				<0.001											金属類
39	塩化物イオン	200 以下	12	8	7	7	7	6	6								その他
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下				18											無機物
41	蒸発残留物	500 以下				61											無機物
42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下				<0.02											有機物
43	ジェオスミン	0.00001 以下				0.000003											有機物
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下				0.000001											有機物
45	非イオン界面活性剤	0.02 以下				<0.005											有機物
46	フェノール類	0.005 以下				<0.0005											有機物
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6								その他
48	ｐH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.5	7.3	7.3	7.4	7.2								その他
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								その他
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								その他
51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								その他
52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								その他
基準の適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合								
検査機関※			1及び2	1	1	2	1	1	1及び2								

※　検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター