定　期　水　質　検　査　結　果（令和８年度）

採水区分	原水

番号	水質検査実施地点名称
6	魚清水取水場

試料採取時の記録事項														最高	最低	平均	備考
	採水月日		4月16日	5月14日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日	10月7日								
	採水時刻		9:37	9:25	9:13	9:40	10:02	9:38	9:30								
	天候（前日）		晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴								
	天候（当日）		曇	晴	雨	曇	晴	雨	晴								
	気温（℃）		16.2	19.0	18.5	23.5	23.2	22.2	18.0								
	水温（℃）		8.0	12.9	15.1	19.0	18.5	20.0	16.2								
	残留塩素(mg/L)																
	水質基準項目	単位	検査結果														
1	一般細菌	個/mL	22	430	330	670	1300	960	400								病原微生物
2	大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003								金属類
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	<0.1								無機物
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08			<0.08			<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.05			<0.05			<0.05								
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002								有機物
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
20	ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005			<0.000005			<0.000005								
21	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
22	塩素酸	mg/L															消毒副生成物
23	クロロ酢酸	mg/L															
24	クロロホルム	mg/L															
25	ジクロロ酢酸	mg/L															
26	ジブロモクロロメタン	mg/L															
27	臭素酸	mg/L															
28	総トリハロメタン	mg/L															
29	トリクロロ酢酸	mg/L															
30	ブロモジクロロメタン	mg/L															
31	ブロモホルム	mg/L															
32	ホルムアルデヒド	mg/L															
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.001			0.001			<0.001								金属類
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.045			0.030			0.034								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.04			0.08			0.06								
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4			5			4								無機物
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.006			0.009			0.008								金属類
39	塩化物イオン	mg/L	4	5	5	4	4	4	4								その他
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10			18			14								無機物
41	蒸発残留物	mg/L	61			99			52								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02								有機物
43	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005								
46	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	0.9	0.5	0.9	1.1	1.1	1.0								その他
48	ｐＨ値	-	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1								
49	味	-															
50	臭気	-	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭								
51	色度	度	4.3	9.6	4.3	6.5	34	7.6	6.2								
52	濁度	度	0.7	1.5	1.0	0.7	8.5	1.1	0.9								
	検査機関※		2	2	2	2	2	2	2								

※　検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

定　期　水　質　検　査　結　果　（令和８年度）

採水区分	原水

番号	水質検査実施地点名称
6	魚清水取水場

試料採取時の記録事項										最高	最低	平均	備考
	採水月日	4月16日	5月14日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日	10月7日					
	採水時間	9:37	9:25	9:13	9:40	10:02	9:38	9:30					
	天候（前日）	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴					
	天候（当日）	曇	晴	雨	曇	晴	雨	晴					
	気温（℃）	16.2	19.0	18.5	23.5	23.2	22.2	18.0					
	水温（℃）	8.0	12.9	15.1	19.0	18.5	20.0	16.2					
	残留塩素(mg/L)												

	水質管理目標設定項目	単位	検査結果											備考
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002					金属類
2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004					有機物
8	トルエン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006					
10	亜塩素酸	mg/L												消毒剤
12	二酸化塩素	mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L												消毒副生成物
14	抱水クロラール	mg/L												
15	農薬類	-		0.00		0.04		0.00						農薬類
16	残留塩素	mg/L												消毒剤
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10			18			14					その他
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.006			0.009			0.008					金属類
19	遊離炭酸	mg/L	0.9			1.8			2.6					無機物
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					有機物
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												その他
23	臭気強度(TON)	-	1			3			3					
24	蒸発残留物	mg/L	61			99			52					
25	濁度	度	0.7	1.5	1.0	0.7	8.5	1.1	0.9					
26	ｐＨ値	-	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-3.2			-2.3			-2.7					
28	従属栄養細菌	個/mL	2600			5500			4800					微生物
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001					有機物
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.045			0.030			0.034					金属類

	原虫類	単位	検査結果											備考
1	クリプトスポリジウム	-			0		0							原虫類
2	ジアルジア	-			0		0							
3	大腸菌数（最確数）	MPN/100mL			110		17							
4	嫌気性芽胞菌	個/100mL			5		7							

	原水水質監視項目	単位	検査結果											備考
1	アンモニア態窒素	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05						その他
2	BOD	mg/L		0.7		1.0		<0.5						
3	COD	mg/L		2.2		2.0		2.4						
4	UV吸光度(Abs./10mm)	-		0.0602		0.0440		0.0386						
5	SS	mg/L		2		1		<1						
6	浸食性遊離炭酸	mg/L		1.3		1.8		2.3						
7	全窒素	mg/L		0.34		0.29		0.24						
8	全リン	mg/L		0.022		0.019		0.011						
9	トリハロメタン生成能	mg/L		0.041		0.038		0.030						
10	ＤＯ	mg/L		11		9.2		9.0						
11	総アルカリ度	mg/L		11		18		18						
12	大腸菌数	CFU/100mL		16		57		85						
13	嚢便性大腸菌群数	CFU/100mL		11		46		54						

検査機関 ※	2	2	2	2	2	2	2		

※　検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

定　期　水　質　検　査　結　果（令和８年度）

採水区分	原水

番号	水質検査実施地点名称
6	魚清水取水場

試料採取時の記録事項		5月14日	7月2日	9月2日
	採　水　月　日			
	採　水　時　間	9:25	9:40	9:38
	天　候（前日）	晴	晴	曇
	天　候（当日）	晴	曇	雨
	気　　温（℃）	19.0	23.5	22.2
	水　　温（℃）	12.9	19.0	20.0
	残留塩素(mg/L)			

	水質管理目標設定項目のうち15農薬類 農薬名	用途	目標値※1 (mg/L)	検査結果	目標値との比	検査結果	目標値との比	検査結果	目標値との比
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	殺虫剤	0.06	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
2	2,2-DPA(ダラポン)	除草剤	0.08	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
3	2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
7	アセフェート	殺虫剤,殺菌剤	0.006	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
14	イソプロカルブ（MIPC）	殺虫剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
15	イソプロチオラン（IPT）	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.3	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
16	イプフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
17	イプロベンホス（IBP）	殺菌剤	0.09	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
19	インダノファン	除草剤,	0.009	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
21	エトフェンプロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	殺虫剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
24	オキシン銅（有機銅）	殺菌剤	0.03	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
25	オリサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00
27	カフェンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00001	0.00	0.00004	0.01	<0.00001	0.00
28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.05	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
29	カルバリル（NAC）	殺虫剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
31	キノクラミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
34	グリホサート	殺菌剤	2	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
35	グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
37	クロルニトロフェン（CNP）	除草剤	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
39	クロロタロニル（TPN）	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
41	シアノホス（CYAP）	殺虫剤	0.003	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
42	ジウロン（DCMU）	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
43	ジクロベニル（DBN）	除草剤	0.03	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
44	ジクロルボス（DDVP）	殺虫剤	0.008	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤、殺菌剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
50	シマジン（CAT）	除草剤	0.003	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
54	ダイアジノン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.01	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00

試料採取時の記録事項		5月14日	7月2日	9月2日
	採　水　月　日			
	採　水　時　間	9:25	9:40	9:38
	天　候（前日）	晴	晴	曇
	天　候（当日）	晴	曇	雨
	気　　温（℃）	19.0	23.5	22.2
	水　　温（℃）	12.9	19.0	20.0
	残留塩素(mg/l)			

	水質管理目標設定項目のうち15農薬類 農薬名	用途	目標値※1 (mg/L)	検査結果	目標値との比	検査結果	目標値との比	検査結果	目標値との比
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00001	0.00	0.00008	0.04	<0.00001	0.00
63	テルブカルブ（MBPMC）	除草剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
65	トリクロルホン（DEP）	殺虫剤	0.005	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.000003	0.00	0.000009	0.00	0.000003	0.00
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
68	ナプロパミド	除草剤	0.03	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
69	パラコート	除草剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
75	ピリブチカルブ	除草剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
77	フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン（MEP）	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
79	フェノブカルブ（BPMC）	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン（MPP）	殺虫剤	0.006	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	プレチラクロール	除草剤	0.05	0.00010	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
95	プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
97	ペンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
98	ペンゾピシクロン	除草剤	0.09	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
99	ペンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
100	ペンタゾン	除草剤	0.2	<0.000002	0.00	0.000003	0.00	<0.000002	0.00
101	ペンディメタリン	除草剤、植物成長調整剤	0.3	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
102	ペンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.000004	0.00	<0.000004	0.00	<0.000004	0.00
103	ペンフルラリン（ペスロジン）	除草剤	0.01	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
104	ペンフレセート	除草剤	0.07	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
106	マラチオン（マラソン）	殺虫剤	0.7	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
107	メコプロップ（MCPP）	除草剤	0.05	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
108	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
110	メチダチオン（DMTP）	殺虫剤	0.004	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
111	メトミノストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	除草剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
114	メプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
	検出値と目標値の比の和		1		0.00		0.04		0.00
	検　査　機　関　※2			2		2		2	

※１　農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であることを示す。
　　また、原水の農薬類の目標値は、水道水としての目標値を掲載。

※２　検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター