定　期　水　質　検　査　結　果（令和８年度）

採水区分	量水所

番号	水質検査実施地点名称
3	昭和ポンプ場

試料採取時の記録事項														最高	最低	平均	備考
	採水月日	4月16日	5月14日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日	10月7日									
	採水時刻	10:32	12:28	9:50	11:45	10:40	13:56	10:21									
	天候（前日）	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴									
	天候（当日）	晴	晴	雨	曇	晴	曇	晴									
	気温（℃）	16.3	20.4	19.0	23.5	26.2	27.0	18.0									
	水温（℃）	9.5	13.2	17.6	20.0	17.9	20.2	17.5									
	残留塩素(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6									

	水質基準項目	基準値(mg/L)	検査結果															備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	1	0	0	0									病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下				<0.0003												金属類
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下				<0.00005												
5	セレン及びその化合物	0.01 以下				<0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01 以下				<0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下				<0.001												
8	六価クロム化合物	0.02 以下				<0.001												
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004			<0.004			<0.004									無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001									消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2			0.2			<0.1									無機物
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下				<0.08												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下				<0.05												
14	四塩化炭素	0.002 以下				<0.0002												有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下				<0.005												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下				<0.001												
17	ジクロロメタン	0.02 以下				<0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下				<0.001												
19	トリクロロエチレン	0.01 以下				<0.001												
20	ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下				<0.000005												
21	ベンゼン	0.01 以下				<0.001												
22	塩素酸	0.6 以下	<0.06			<0.06			<0.06									消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002									
24	クロロホルム	0.06 以下	0.006			0.013			0.013									
25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.006			0.007			0.006									
26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	<0.001			0.001			<0.001									
27	臭素酸	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001									
28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.009			0.019			0.018									
29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003			0.005			0.010									
30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.003			0.005			0.005									
31	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001			<0.001			<0.001									
32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008			<0.008			<0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下				0.002												金属類
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下				0.045												
35	鉄及びその化合物	0.3 以下				<0.01												
36	銅及びその化合物	1.0 以下				0.004												
37	ナトリウム及びその化合物	200 以下				7												無機物
38	マンガン及びその化合物	0.05 以下				<0.001												金属類
39	塩化物イオン	200 以下	12	7	7	7	6	6	5									その他
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下				18												無機物
41	蒸発残留物	500 以下				58												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下				<0.02												有機物
43	ジェオスミン	0.00001 以下				0.000003												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下				<0.000001												
45	非イオン界面活性剤	0.02 以下				<0.005												
46	フェノール類	0.005 以下				<0.0005												
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6									その他
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.5	7.3	7.3	7.4	7.2									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
	基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合									
	検査機関 ※		1及び2	1	1	2	1	1	1及び2									

※　検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター