定　期　水　質　検　査　結　果（令和８年度）

採水区分	浄水場出口

番号	水質検査実施地点名称
1	金山浄水場（浄水場出口）

試料採取時の記録事項														最高	最低	平均	備考
	採水月日	4月16日	5月14日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日	10月7日									
	採水時刻	9:07	9:05	8:50	9:03	9:15	9:11	9:05									
	天候（前日）	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴									
	天候（当日）	曇	晴	雨	曇	晴	雨	晴									
	気温（℃）	14.5	18.0	21.0	22.8	23.8	22.0	19.0									
	水温（℃）	8.8	13.2	17.6	20.0	17.6	21.3	17.0									
	残留塩素(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6									
	水質基準項目	基準値(mg/L)	検査結果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0								病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003								金属類
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.001			<0.001			<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	<0.1								無機物
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08			<0.08			<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	<0.05			<0.05			<0.05								
14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002								有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005			<0.005			<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001			<0.001			<0.001								
17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001			<0.001			<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001								
20	ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005								
21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001								
22	塩素酸	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.08	<0.06								消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
24	クロロホルム	0.06 以下	0.006	0.010	0.017	0.012	0.018	0.017	0.013								
25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.005	0.007	0.009	0.007	0.009	0.007	0.006								
26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001								
27	臭素酸	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.009	0.013	0.023	0.017	0.023	0.024	0.018								
29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003	0.004	0.006	0.005	0.006	0.007	0.009								
30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005								
31	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.001			<0.001			<0.001								金属類
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.021			0.047			0.026								
35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.01			<0.01			<0.01								
36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.001			0.007			<0.001								
37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	6			7			6								無機物
38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.001			<0.001			<0.001								金属類
39	塩化物イオン	200 以下	7	8	7	7	10	7	6								その他
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	11			17			15								無機物
41	蒸発残留物	500 以下	61			64			61								
42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02			<0.02			<0.02								有機物
43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005			<0.005			<0.005								
46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	<0.3	0.4	<0.3	0.5	0.5	0.5	0.5								その他
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合								
	検査機関※		2	2	2	2	2	2	2								

※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

定　期　水　質　検　査　結　果　（令和８年度）

採水区分	浄水場出口

番号	水質検査実施地点名称
1	金山浄水場（浄水場出口）

試料採取時の記録事項									最高	最低	平均	備考
	採水月日	4月16日	5月14日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日	10月7日				
	採水時間	9:07	9:05	8:50	9:03	9:15	9:11	9:05				
	天候（前日）	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴				
	天候（当日）	曇	晴	雨	曇	晴	雨	晴				
	気温（℃）	14.5	18.0	21.0	22.8	23.8	22.0	19.0				
	水温（℃）	8.8	13.2	17.6	20.0	17.6	21.3	17.0				
	残留塩素(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6				

	水質管理目標設定項目	目標値（mg/L）	検査結果										
1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002				金属類
2	ウラン及びその化合物	0.002 以下（暫定）	<0.0002			<0.0002			<0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下（暫定）	<0.001			<0.001			<0.001				
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004				有機物
8	トルエン	0.4 以下	<0.001			<0.001			<0.001				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 以下	<0.006			<0.006			<0.006				
10	亜塩素酸	0.6 以下											消毒剤
12	二酸化塩素	0.6 以下											
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下（暫定）	<0.001			<0.001			<0.001				消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02 以下（暫定）	<0.002			<0.002			<0.002				
15	農薬類	1 以下		0.00		0.00		0.00					農薬類
16	残留塩素	1 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6				消毒剤
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上、100 以下	11			17			15				その他
18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001				金属類
19	遊離炭酸	20 以下	1.4			2.1			3.3				無機物
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下	<0.001			<0.001			<0.001				有機物
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	<0.001			<0.001			<0.001				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下											その他
23	臭気強度(TON)	3 以下	<1			<1			<1				
24	蒸発残留物	30 以上、200 以下	61			64			61				
25	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1				
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力0に近づける	-3.0			-2.2			-2.6				
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）	0			0			0				微生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	<0.001			<0.001			<0.001				有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.021			0.047			0.026				金属類

	原虫類	単位	検査結果										
1	クリプトスポリジウム	－			0		0						原虫類
2	ジアルジア	－			0		0						

検査機関※	2	2	2	2	2	2	2

※　検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

定　期　水　質　検　査　結　果（令和８年度）

採水区分	浄水場出口

番号	水質検査実施地点名称
1	金山浄水場（浄水場出口）

試料採取時の記録事項	採水月日	5月14日	7月2日	9月2日
	採水時間	9:05	9:03	9:11
	天候（前日）	晴	晴	曇
	天候（当日）	晴	曇	雨
	気温（℃）	18.0	22.8	22.0
	水温（℃）	13.2	20.0	21.3
	残留塩素(mg/L)	0.5	0.5	0.6

水質管理目標設定項目のうち15農薬類		用途	目標値※1 (mg/L)	検査結果	目標値との比	検査結果	目標値との比	検査結果	目標値との比
	農薬名								
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	殺虫剤	0.06	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
2	2,2-DPA(ダラポン)	除草剤	0.08	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
3	2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
7	アセフェート	殺虫剤,殺菌剤	0.006	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
14	イソプロカルブ（MIPC）	殺虫剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
15	イソプロチオラン（IPT）	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.3	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
16	イプフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
17	イプロベンホス(IBP)	殺菌剤	0.09	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
19	インダノファン	除草剤,	0.009	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
21	エトフェンプロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	殺虫剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
24	オキシン銅（有機銅）	殺菌剤	0.03	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
25	オリサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00
27	カフェンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00001	0.00	0.00002	0.00	<0.00001	0.00
28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.05	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
29	カルバリル（NAC）	殺虫剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
31	キノクラミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
34	グリホサート	殺菌剤	2	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
35	グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
37	クロルニトロフェン（CNP）	除草剤	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
39	クロロタロニル（TPN）	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
42	ジウロン（DCMU）	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
43	ジクロベニル（DBN）	除草剤	0.03	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤、殺菌剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
50	シマジン（CAT）	除草剤	0.003	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
54	ダイアジノン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.01	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00

試料採取時の記録事項	採水月日	5月14日	7月2日	9月2日
	採水時間	9:05	9:03	9:11
	天候（前日）	晴	晴	曇
	天候（当日）	晴	曇	雨
	気温（℃）	18.0	22.8	22.0
	水温（℃）	13.2	20.0	21.3
	残留塩素(mg/l)	0.5	0.5	0.6

水質管理目標設定項目のうち15農薬類		用途	目標値※1 (mg/L)	検査結果	目標値との比	検査結果	目標値との比	検査結果	目標値との比
	農薬名								
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
63	テルブカルブ（MBPMC）	除草剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
65	トリクロルホン（DEP）	殺虫剤	0.005	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.000003	0.00	0.000008	0.00	0.000006	0.00
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
68	ナプロパミド	除草剤	0.03	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
69	パラコート	除草剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
75	ピリブチカルブ	除草剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.00001	0.00	0.00002	0.00	<0.00001	0.00
77	フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン（MEP）	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
79	フェノブカルブ（BPMC）	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン（MPP）	殺虫剤	0.006	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	プレチラクロール	除草剤	0.05	0.00012	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
95	ブロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
97	ペンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
98	ペンゾピシクロン	除草剤	0.09	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
99	ペンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
100	ペンタゾン	除草剤	0.2	<0.000002	0.00	0.000013	0.00	<0.000002	0.00
101	ペンディメタリン	除草剤、植物成長調整剤	0.3	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
102	ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.000004	0.00	<0.000004	0.00	<0.000004	0.00
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	除草剤	0.01	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
104	ベンフレセート	除草剤	0.07	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
106	マラチオン（マラソン）	殺虫剤	0.7	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
107	メコプロップ（MCPP）	除草剤	0.05	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
108	メゾミル	殺虫剤	0.03	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
110	メチダチオン（DMTP）	殺虫剤	0.004	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
111	メトミノストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	除草剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
114	メプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
	検出値と目標値の比の和		1		0.00		0.00		0.00
	検査機関※2			2		2		2	

※1　農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であることを示す。

※2　検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター